



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Cpr: DoP Cpr 992i

1) Descrizione identificativa prodotto tipo: **Cod. 760 - GZero Passepartout Attraversamento**
Cod. 750 - GZero Passepartout Supporto
Cod. 756 - GZero Passepartout Solaio "Casse A"

2) In riferimento al solo prodotto Cod. 760 "GZero Passepartout Attraversamento" deve essere abbinato alle seguenti tipologie:

Serie DI (Doppiaparete inox 316 4/10 - est. Inox)
Serie DL (Doppiaparete inox 316 5/10 - est. Inox)
Serie DA (Doppiaparete inox 304 4/10 - est. Inox)
Serie DR (Doppiaparete inox 316 4/10 - est. Rame)

760 + DI	<i>Designazione 1</i>	EN 1856/1	T600	N1	W	V2	L50040	G0	<i>dal Ø 80 al Ø300</i>
760 + DL	<i>Designazione 2</i>	EN 1856/1	T600	N1	W	V2	L50050	G0	<i>dal Ø 80 al Ø300</i>
760 + DA	<i>Designazione 3</i>	EN 1856/1	T600	N1	W	V2	L50040	G0	<i>dal Ø 80 al Ø300</i>
760 + DR	<i>Designazione 4</i>	EN 1856/1	T600	N1	W	V2	L50050	G0	<i>dal Ø 80 al Ø300</i>
750	<i>Designazione 5</i>	EN 1856/1	T600	N1	W	V2	L50040	G0	<i>dal Ø 80 al Ø300</i>
756	<i>Designazione 6</i>	EN 1856/1	T600	N1	W	V2	L50050	G0	<i>dal Ø 80 al Ø300</i>

Per quanto riguarda i codici prodotto 750 Passepartout GZero e 756 Passepartout GZero Solaio "Classe A" in quanto prodotti già competenti di camino interno non hanno bisogno di ulteriori abbinamenti ad altri sistemi fumari.

Negli spazi dove non è presente il dispositivo di attraversamento si deve considerare la distanza da superfici combustibili riportare nell'etichetta della designazione di prodotto impiegato. (GXXX)

- 3) Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme: Sistema fumario per convogliare i fumi dall'apparecchio all'esterno
- 4) Nome e indirizzo del fabbricante: Polymaxacciai Srl - Via del Lavoro 22/b - 31033 Castelfranco Veneto - TV
- 5) Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato: Non applicabile
- 6) Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza al calore - T600 Per tutti i dispositivi di attraversamento GZero Passepartout configurati come sopra specificato	Esito positivo per designazione da 1 a 6 G0	EN 1856/1:2009
Shock termico - 30 minuti a 1000 °c Per tutti i dispositivi di attraversamento GZero Passepartout configurati come sopra specificato	Esito positivo per designazione da 1 a 6 G0	EN 1856/1:2009

Castelfranco Veneto li 15/09/2016

La direzione tecnica
Genesio P. Giorgio